PLYMOVENT®
clean air at work

# FILTERBYTE




# Snabbguide för identifikation av filterpatroner

Filterbyte (CART-filter) hos en MultiDust® Bank

## INNEHÅLL


| | |
|---|---|
| **Stationära filter för svetsångor** | **2** |
| **Mobila enheter** | **3** |
| **Portabel utsugningsenhet för svetsångor** | **4** |
| **Sugbord** | **4** |
| **Centralfiltersystem** | **5** |
| **Allmän filtrering** | **5** |
| **Filter för oljedimma** | **6** |
| **Utgångna produkter** | **6** |


## FRISK LUFT

Industriella utsugningssystem måste alltid fungera perfekt, för endast då kan du vara säker på att inomhusluften verkligen är ren. Plymovent bjuder detaljrådgivning och smidig installation. Vidare kan du lita på att erhålla perfekt rådgivning för underhåll.

## FILTERBYTE, DEL AV UNDERHÅLLET

Regelbundet underhåll är mycket viktigt inom tillverkningsindustrin. Underhåll av ång- och dammutsugning är oumbärlig för att garantera ren och säker inomhusluft på arbetsplatsen. Byte av filtret är en viktig del av detta underhåll.

Plymovent har konstaterat att sommaren, när företagen planerar sitt omfattande underhåll, är en lämplig tid för filterbyte. Och på hösten, när dörrar och fönster behöver hållas stängda mot det kalla vädret, är det mycket viktigt att alla industriella utsugningssystem fungerar perfekt.

Denna guide hjälper dig att fastställa vilken typ av filter som behöver bytas ut. För mer information om filterbyte och säkerhets-bestämmelser hänvisar vi till handboken.

*En skadad filterpatron bör alltid bytas ut.*

# STATIONÄRA FILTER FÖR SVETSÅNGOR

SFD

SFS

MF

SmartOne

### SFD

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| Förfilter | 9820310110 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| FCC-50 | 9850060050 | Röd visning nedsmutsat filter (“filtret täppt”) | Byt ut |
| FCC-50/HE | 9850060250 | | Byt ut |

### SFS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| Förfilter | 0000102274 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| FCC-30 | 9850060110 | Blinkande signallampa | Byt ut |

### MF-30/31

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| PF-M/ALU | 0000100922 | Filter förorenat | Rengör |
| GFMF | 0000100185 | På tryckmätaren | Byt ut |
| CFM | 0000100190 | Obehaglig doft | Byt ut |
| HFME-3 | 0000100186 | På tryckmätaren | Byt ut |

### SmartOne

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| CART-OA | 0000101752 | Filtrets automatiska rengöringssystem aktiveras regelbundet | Byt ut |
| CART-O | 0000101751 | | Byt ut |

9820310110

9850060050

9850060250

0000102274

9850060110



0000100922

0000100185

0000100190



0000100186



0000101752



0000101751

# MOBILA ENHETER

MFD

MobileOne

MobilePro

## MFD

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| Förfilter | 9820310110 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| FCC-50 | 9850060050 | Röd visning nedsmutsat filter (“filtret täppt”) | Byt ut |
| FCC-50/HE | 9850060250 | | Byt ut |
| FAC-50 | 9850070060 | Obehaglig doft | Byt ut |

## MFS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| Förfilter | 0000102274 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| FCC-30 | 9850060110 | Blinkande signallampa | Byt ut |

## MFE

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| SAF | 0000102273 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| FIS | 0000102272 | Dålig sugeffekt | Rengör eller byt ut |
| FCS | 9821430000 | Dålig sugeffekt | Rengör eller byt ut |
| SAF | 0000102273 | Filter polluted | Rengör eller byt ut |
| SCF | 0104060010 | Obehaglig doft | Byt ut |

## MobileOne

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| CART-O | 0000101751 | Filtrets automatiska rengöringssystem aktiveras regelbundet | Byt ut |

## MobilePro

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| CART-O | 0000101751 | Signallampan fortsätter blinka under bruk. | Rengör eller byt ut |
| CART-OA | 0000101752 | | |

*Obs: Byt alltid ut filterpatronen om den är skadad.*

9820310110

9850060050

9850060250


9850070060

0000102274


98500601l0

0000102272


9821430000

0000102273

0104060010


0000101751


0000101752

# PORTABEL UTSUGNINGSENHET FÖR SVETSÅNGOR

PHV

### PHV

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| PF-PHV | 0000102275 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| Dura-H | 9850060230 | Visning dålig sugeffekt "Kontrollera filter". | byt ut |
| HEPA | 9850060140 | | byt ut |

0000102275

9850060230

9850060140

# SUGBORD

DraftMax Basic

### DRAFTMAX

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| Förgnistfång | 0040000040 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| Huvudgnistfång | 0040100060 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| DuraFilter FCC-52 | 0040000020 | Basic: på tryck-mätaren<br>Ultra: summer (2 sek. till/2 sek. från) | Byt ut |
| HEPA-filter | 0040000030 | När FCC-52 byts ut | Byt ut |

0040000040

0040100060



0040000020

0040000030

Dessa filter hör till DraftMax **Basic** och **Ultra**.

SCS

### SCS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| FCC-150 | 9850060080 | Blinkande signallampa | Byt ut |
| FCP-110 | 9850060100 | Blinkande signallampa | Byt ut |

### MDB

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| CART-D | 0000100356 | På kontrollskåpet | Byt ut |
| CART-C | 0000100353 | På kontrollskåpet | Byt ut |
| CART-E | 0000100354 | På kontrollskåpet | Byt ut |
| CART-PTFE | 0000100297 | På kontrollskåpet | Byt ut |
| CART-MB | 0000102315 | På kontrollskåpet | Byt ut |

MDB-64

0000100356
0000100353
0000100354
0000100297
0000102315



9850060080

9850060100

## ALLMÄN FILTRERING

EDS

### EDS

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| FCC-150 | 9850060080 | “Filters clogged” on PLC | Byt ut |



9850060080

# FILTER FÖR OLJEDIMMA

MistEliminator

### MistEliminator ALLMÄNT

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| ME-INL/IMP | 0000100824 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| ME-INL/PF | 0000100825 | Filter förorenat | Rengör eller byt ut |
| HFME-3 (option) | 0000100186 | På tryckmätaren | Byt ut |

### ENDAST SORTIMENT ME-31 OCH ME-32

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| BFME-31 | 0000100188 | På tryckmätaren | Byt ut |

### ENDAST SORTIMENT ME-41 OCH ME-42

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| OC-1 | 0000100358 | På tryckmätaren | Byt ut |
| OC-2 | 0000100357 | På tryckmätaren | Byt ut |

MistWizard

### MistWizard

| Filterpaket | Artikelnummer | Visning | Underhåll |
|---|---|---|---|
| CART-2 | 0000100352 | På tryckmätaren | Byt ut |



0000100824



0000100825



0000100188



0000100358

0000100357

0000100352

# UTGÅNGNA PRODUKTER

För beställningsinformation om de utgångna produkterna ber vi dig kontakta din auktoriserade Plymovent återförsäljare, eller kontakta Plymovent.
**export@plymovent.com**

PLYMOVENT®
clean air at work

## REN LUFT PÅ JOBBET

Högvärdiga system för utsugning och filtrering av svetsångor är en långsiktig investering. Så skapar du en renare och hälsosammare arbetsmiljö. Svetsare och övrig personal kommer att se skillnaden omedelbart (det synliga blå lagret av svetsångor försvinner). Resultat: bättre arbetsresultat, ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro. Dessutom kommer dina maskiner att smutsas ned mindre, vilket reducerar företagets underhållskostnader.


Din auktoriserade Plymovent återförsäljare:

**TNS Sverige AB**
Polis Larssonsväg 61
218 53 KLAGSHAMN

www.tns-sverige.se

T +46 (0) 722 49 46 46
E info@tns-sverige.se



Plymovent förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar.


***Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen.***

***Vi respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Tack vare den expertis som vi har samlat under många år och vårt engagemang för våra kunders behov kan vi erbjuda precis de lösningar som du behöver.***